

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9
тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 1052700148335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.Ю. Мисюра

13.04.2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2.1841 от 13.04.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "Жилтэк" ИНН 2712014335
2. **Юридический адрес:** 681076, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Снежный, ул. Торговая, дом № 14
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Жилтэк" ИНН 2712014335, 681076, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Снежный, водовозная машина
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.04.2023 08:40
Ф.И.О., должность: Локтионова С.С, инженер по ПП
Условия доставки: термосумка
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2023 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
Проба отобрана заказчиком
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 1841.1.3.223

Протокол № 2.1841Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Абашкина Н. К., зав. отделом

Страница 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО 1/80 СПУ	011902187	0121/16 от 02.02.2023	01.02.2024
2	Термальная комната №1	1	0573/5843 от 01.08.2022	31.07.2023

10. Условия проведения испытаний: -


11. Место осуществления деятельности: 681013 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Севастопольская, 60

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.04.2023 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 1841 испытания проведены по адресу: 681013 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Севастопольская, 60 дата начала испытаний 10.04.2023 11:40 дата завершения испытаний 12.04.2023 13:42					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Щербакова Т. Г., зав. лабораторией					

-----конец протокола испытаний-----

Протокол № 2.1841Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Абашкина Н. К., зав. отделом

Страница 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ